

設計図書等質疑事項について（回答）

下記工事に係る設計図書等質疑事項について、下記のとおり回答します。

記

1. 工事番号 商第7号
2. 工事名 津沢あんどんふれあい会館整備工事
3. 質疑事項及び回答

NO	質 疑 事 項	回 答
1	改修棟増打基礎下地業工事 砕石 捨てコンは無ですか 増打基礎型枠埋め殺し型枠と考えてもよいですか もしくは土型枠としてもよろしいですか	根切り底を充分転圧し、良質土にて不陸整正を行うことにより砕石は必要有りません。捨てコンクリートは適宜計上して下さい。基礎型枠は使用するものとし、脱型するものと考えて下さい。
2	改修棟A-13・20・24 ケミアス防水か改質アスファルト防水どちらですか	ケミアススルー防水C-1とします。
3	増築棟 屋根野地板 杉板 15mm か構造合板どちらですか	杉板 t=15とします。
4	増築棟A-27 矩計 付け間柱 15×45@455 の施工仕様が良くわかりません	B 5 梁 (W170×330) の面に合せて壁ボードを張るため、壁厚調整用の下地 (45×50@455) です。