

令和5年度検査結果

分類	項目	検出数	検出率	不適合件数	最小値	最大値	基準値	単位
一般検査	一般細菌	25	49.0%	0	-	67	100	CFU/ℓ
	大腸菌	0	0.0%	0	-	-	検出されないこと	
	亜硝酸態窒素	1	2.0%	0	-	0.014	0.04	mg/ℓ
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	49	96.1%	0	-	1.5	10	mg/ℓ
	鉄及びその化合物	5	9.8%	0	-	0.16	0.3	mg/ℓ
	塩化物イオン	51	100.0%	0	6.8	18	200	mg/ℓ
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	100.0%	0	34	170	300	mg/ℓ
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2	3.9%	0	-	0.7	3	mg/ℓ
	pH値			0	6.1	8.5	5.8以上8.6以下	
	味	0	0.0%	0	-	-	異常でないこと	
	臭気	0	0.0%	0	-	-	異常でないこと	
	色度	2	3.9%	0	-	3.7	5	度
	濁度	8	15.7%	0	-	0.9	2	度
詳細検査	全シアン	0	0.0%	0	-	-	検出されないこと	
	カドミウム	0	0.0%	0	-	-	0.003	mg/ℓ
	鉛	0	0.0%	0	-	-	0.01	mg/ℓ
	六価クロム	0	0.0%	0	-	-	0.02	mg/ℓ
	ヒ素	1	4.0%	0	-	0.008	0.01	mg/ℓ
	総水銀	0	0.0%	0	-	-	0.0005	mg/ℓ
	トリクロロエチレン	0	0.0%	0	-	-	0.01	mg/ℓ
	テトラクロロエチレン	0	0.0%	0	-	-	0.01	mg/ℓ

※一般検査は51箇所、詳細検査は25箇所を実施。

地区別検査箇所数一覧

地区名	検査箇所数	地区名	検査箇所数
松沢	2箇所	若林	9箇所
正得	6箇所	津沢	9箇所
荒川	6箇所	水島	17箇所
北蟹谷	1箇所	藪波	1箇所

合計	51箇所
----	------