

令和6年度検査結果

分類	項目	検出数	検出率	不適合件数	最小値	最大値	基準値	単位
一般検査	一般細菌	2	3.9%	0	－	1	100	CFU/ml
	大腸菌	0	0.0%	0	－	－	検出されないこと	
	亜硝酸態窒素	0	0.0%	0	－	－	0.04	mg/l
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	51	100%	0	0.05	1.2	10	mg/l
	鉄及びその化合物	2	3.9%	0	－	0.03	0.3	mg/l
	塩化物イオン	51	100%	0	4.8	17	200	mg/l
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	100%	0	21	110	300	mg/l
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0	0.0%	0	－	－	3	mg/l
	pH値			0	6.0	8.1	5.8以上8.6以下	
	味	0	0.0%	0	－	－	異常でないこと	
	臭気	0	0.0%	0	－	－	異常でないこと	
	色度	1	2.0%	0	－	1	5	度
	濁度	0	0.0%	0	－	－	2	度
詳細検査	全シアン	0	0.0%	0	－	－	検出されないこと	
	カドミウム	0	0.0%	0	－	－	0.003	mg/l
	鉛	0	0.0%	0	－	－	0.01	mg/l
	六価クロム	0	0.0%	0	－	－	0.02	mg/l
	ヒ素	0	0.0%	0	－	－	0.01	mg/l
	総水銀	0	0.0%	0	－	－	0.0005	mg/l
	トリクロロエチレン	0	0.0%	0	－	－	0.01	mg/l
	テトラクロロエチレン	0	0.0%	0	－	－	0.01	mg/l

※一般検査は51地点で、詳細検査は27地点で実施。

地区別検査地点数一覧

地区名	検査地点数	地区名	検査箇所数
松沢	2地点	若林	9地点
正得	6地点	津沢	9地点
荒川	6地点	水島	17地点
北蟹谷	1地点	藪波	1地点

合計	51地点
----	------