

令和4年度

社 第 3 号

総合保健福祉センター 消防設備改修工事

工 事 実 施 設 計 書

小 矢 部 市

令和4年度

小矢部市役所

設 計 書

小矢部市 鷺島 地内

総合保健福祉センター 消防設備改修工事

工事金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額

円)

工事

概要

総合保健福祉センター 消防設備改修工事

・自動火災報知設備取替 一式

R型受信機 1台、R型表示機 2台

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	総合保健福祉センター 消防設備改修工事						
・	直接工事費		1.0	式			(1)
・	間接工事費計	①+②+③	1.0	式			(2)
		共通仮設費					①
		現場管理費					②
		一般管理費					③
・	工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	請負対象工事費計	(3) + (4)	1.0	式			

[illegible]

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	雑材料		1.0	式			
	労務費	中継器・機器、盤面加工含む	1.0	式			
	調整費		1.0	式			
	消防申請及び検査立会費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	自動火災報知設備等更新工事						
	R型受信機設置	255 A D	1.0	台			
	R型表示機設置		2.0	台			
	R型受信機 100V電源工事		2.0	台			
	データ作成		1.0	式			
	既設R型受信機撤去		1.0	式			
	既設P型表示機撤去		2.0	式			
	計						

特記仕様書

工事名：総合保健福祉センター 消防施設改修工事

第1条 一般

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(建築工事編(平成 31 年版))及び公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編(平成 31 年版))によるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間

- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第4条 安全対策

一般交通箇所の施工にあたっては交通誘導員を 1 名以上配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

なお、総合保健福祉センターを利用する市民及び職員の安全確保に努めること。

第5条 地場産品の優先使用

本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には、県内地産品を優先使用するものとする。

第6条 工事材料の確認

主要材料については、事前に使用資材届を提出するとともに、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。

第7条 下請関係の適正化

本工事を下請に付す場合は、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」を遵守すること。

第8条 社内検査の実施


受注者は、工事の途中段階及び完成時において、発注者の検査前に社内検査を実施するものとし、時期・内容等について施工計画書に記載すること。また、実施結果について監督員に提示するものとする。

第9条 使用資材の確保

やむを得ない事情により使用資材の確保が困難な場合は、監督員に提示し、協議の対象とする。


第10条 その他


その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。




1階保健センター事務室

受信機





- 凡例
- 鋼管コンクリート梁
 - コンクリートブロック壁
 - LGS隔仕切 (スラブまで LGS100)
 - LGS隔仕切 (天井まで LGS65)
 - LGS隔仕切 (片側 LGS65)
 - LGS隔仕切 (両側 LGS100)
 - //// 防火区画 (1時間耐火)
 - 手すり
 - ◆ 階高 SGP100A (内部 階高等、外部 SOP)



表示機

- R 例
- 鉄筋コンクリート壁
 - コンクリートブロック壁
 - LGS隔仕切り (スラブまで LGS100)
 - LGS隔仕切り (天井まで LGS65)
 - LGS隔仕切り (床面まで LGS65)
 - LGS隔仕切り (通気壁 LGS100)
 - //// 耐火区画 (1時間耐火)
 - - - 手すり
 - ◆ 開口 SGP100A (内扉 断熱巻、外扉 SOP)



株式会社 中川建設設計事務所
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

小矢部市総合保健福祉センター新築工事
福祉センター 2階平面図

97.3.
1/100

97004
4/8

A-12