

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日	令和3年4月7日	
工事番号	下第17号	
工 種	土木	
工 事 名	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事	
施工場所	小矢部市 岡 地内	
工事完成期限	令和3年 7月30日	
工事概要	延長 86.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150）83.50m 1号マンホール 3箇所、小口径マンホール 1箇所 公共桝及び取付管 4箇所、付帯工 一式	
予定価格	6,772,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の土木工事において、B等級、C等級又はD等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和3年4月12日 から 令和3年4月19日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和3年4月21日 10時00分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和3年4月14日	
質問に対する回答期限	令和3年4月16日	

工 種	下水道工事(2)	工 事 番 号	下 第 17 号	設計年月日	令和3年 4月
工 事 箇 所	小矢部市 岡 地内				
令和 3 年度					
小矢部市特定環境保全公共下水道					
岡地区管布設その1工事					
小 矢 部 市					
建設リサイクル法対象工事					
請 負 金 額		工 期	令和3年 4月22日		
			令和3年 7月30日		

< 理 由 >

< 概 要 >

○延 長	8 6 . 5 0 m
○管布設延長	8 3 . 5 0 m
開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ 150	8 3 . 5 0 m
○1 号マンホール	3 箇所
○小口径マンホール	1 箇所
○公共枿及び取付管	4 箇所
○附 帯 工	1 式

特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1 工事

(一般関係)

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和2年10月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管
各種継手類
組立マンホール各種部材
マンホール蓋

第4条 アスファルト混合物

- 1 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 2 受注者は、上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第5条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法(mm)	W/C (%)	C (kg/mm ³)	セメントの種類	使用目的
1	21	8	40	55以下		B・B	宅道コンクリート

第6条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第6条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 リサイクル認定品の利用

本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において先行利用グループに区分されている製品を利用する。

工 種	品 目（名称）	規 格	製品名
組立マンホール	下水道用組立マンホール	内径900	エコ ユニホール スレンダ ハイブリッドホール プレホール K-TIKホール

ただし、先行利用グループに区分されている製品の入手が困難な場合は、監督員との協議により、通常製品（新材で製造された製品）やその他グループに設定されているリサイクル製品へ変更できるものとする。

第8条 低入札となった場合における技術者の増員等

- 1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。
 - （1）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合
専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。
 - （2）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合
同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。
- 2 1の（1）により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

第9条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

第10条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準（一般土木工事品質管理基準）の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

第11条 路盤工（人力施工）

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

（工程関係）

第12条 工程関係

- 1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた施工方法、工程等とすること。

(公害対策関係)

第 13 条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

(安全対策関係)

第 14 条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成 24 年 6 月 6 日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

第 15 条 道路使用許可申請、通行制限許可申請

- 1 道路交通法第 77 条に基づく道路使用許可申請および道路法第 46 条に基づく小矢部市管理道路の通行制限許可申請については受注者が申請すること。

(工事用道路関係)

第 16 条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

(仮設備関係)

第 17 条 管路土留工

本工事では掘削深 1.5m 以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：軽量鋼矢板工法

使用土留：H=2.0m

第 18 条 水替工

本工事の管路工においては、任意仮設としてポンプによる水替工を予定しており、下記の条件を想定している。本条件により難しいときは監督員と協議のうえ変更できるものとする。

排水方法：作業時排水

ポンプ基数：1 台

ポンプ規格：口径 50mm 0.4KW

(建設発生土・建設副産物関係)

第 19 条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離 6.0km の小矢部市安楽寺地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第 20 条 建設副産物

- 1 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施

するものとする。

- 2 受注者は、建設リサイクル法 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類
- ・工事着手時期及び工程の概要
- ・分別解体の概要
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

- 3 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体の方法 (解体工事のみ)
	① 仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 □有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他	その他の工事 ■有 □無 (舗装版取壊し)	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	10.0m ³
アスファルト塊	3.3m ³
建設発生木材	—t

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）」（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1、〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 21 条 再生材の利用

下表の基礎碎石には再生碎石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
管布設工	RC-40	管路基礎
舗装工	RC-40	下層路盤、路盤工

第 22 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

（その他）

第 23 条 工事写真の撮影

受注者は土木工事共通仕様書（富山県土木部）記載の富山県土木工事写真撮影要領および下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会）により工事の施工状況が判明する写真を撮影すること。

第 24 条 公共ます及び取付管設置

公共ます及び取付管の設置位置については、地権者と協議を行い施工すること。また、設置後は公共枳設置確認書の必要事項を記入し、地権者が署名のうえ、完成図書として提出すること。

第 25 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0002 上下水道課 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 07 砺波地区 0-03. 03. 01 (0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 18 下水道 (2) 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
管路										Y1A01	
管きょ工(開削)〈管径150mm〉										Y2A0101	
管路土工										Y3A010101	
管路掘削										Y4A01010101	
					式						
バックホウ床掘 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満										SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1	
		76	m3							施工 第0-0001号表	
機械掘削 (バックホウ) バックホウ クレーン1次排対										S6801 0 A=4, B=1	
		28	m3							施工 第0-0002号表	
管路埋戻										Y4A01010102	
					式						
機械投入埋戻工 (流用土路体) 流用土										S6807 0 A=4, B=4	
		9	m3							施工 第0-0003号表	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（砕石路床） 再生砕石 R C - 40						S6807 0 A=4, B=2, C=1. 2
	47	m3				施工 第0-0005号表
発生土処理			式			Y4A01010103
土砂等運搬 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7
	94	m3				施工 第0-0006号表
処分費等						#0044 A=1, B=1, C=4
公共用残土仮置場（搬入） 安楽寺						TST01 0
	94	m3				
管布設工						Y3A010102
リブ付硬質塩化ビニル管						Y4A01010216
			式			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 150mm						S6992 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	84	m				施工 第0-0007号表
継手類						Y4A01010211
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ管用マンホール用可とう継手 φ150 PRP φ150 拡張バンドタイプ						T94140 0
	6		個			
管基礎工						Y3A010103
碎石基礎						Y4A01010302
			式			
碎石基礎工 市場単価方式 機械施工						S6994 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	22		m3			施工 第0-0008号表
再生碎石 RC-40						T4090 0
	27		m3			
管路土留工						Y3A010105
軽量鋼矢板土留 (H=2.0m)						Y4A01010503
			式			
軽量鋼矢板建込工 H=2.0m						S6970 0 A=2, B=4
	52		m			施工 第0-0009号表
軽量鋼矢板引抜工 H=2.0m						S6971 0 A=2, B=2
	52		m			施工 第0-0010号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工（軽量金属支保工）設置 切梁材 水圧式パイプサポート 1段 2.0m以下	52	m				S6972 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0011号表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去 切梁材 水圧式パイプサポート 1段 2.0m以下	52	m				S6972 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0012号表
軽量鋼矢板等賃料 矢板・腹起し・切ばり・水圧ポンプ	1	式				W0001
開削水替工						Y3A010109
開削水替						Y4A01010901
ポンプ運転工 50mm×1～2 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水 発動発電機			式			V0201 0 施工 第0-0013号表
ポンプ据付撤去工 1～2台	1	現場	日			V0200 0 施工 第0-0014号表
マンホール工						Y2A0105
組立マンホール工						Y3A010502

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール						Y4A01050202
			式			
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m以下	3		箇所			S6985 0 A=2, B=4, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0015号表
マンホール設置工(底部工) 組立式	1		箇所			S6871 0 A=1. 4, B=2, C=0. 173, D=1, E=0. 713, F=0. 02, G=2, H=1 施工 第0-0016号表
マンホール設置工(底部工) 組立式、インバートのみ	2		箇所			S6871 0 A=0, C=0. 173, D=1, E=0. 713, F=0. 02, G=2, H=1 施工 第0-0020号表
マンホール設置工(底部工) 組立式、インバートなし	2		箇所			S6871 0 A=1. 4, B=2, C=0. 0, E=0. 0 施工 第0-0021号表
1号マンホール現場削孔費 PRP φ 150 PRP φ 150	2		箇所			TG3003 0
1号 マンホール底版 H=130 外径1100mm H=130mm	3		個			T9351 0
1号 マンホールく体ブロック H=600 内径 900mm H=600mm	1		個			T9354 0
1号 マンホールく体ブロック H=900 内径 900mm H=900mm	1		個			T9355 0

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号 マンホールく体ブロック H=1200 内径 900mm H=1200mm	1	個				T9356 0
1号 マンホール斜壁 H=300 内径600-900mm H=300mm	1	個				T9396 0
1号 マンホール斜壁 H=450 内径600-900mm H=450mm	2	個				T9399 0
組立式マンホール調整リング 内径600 H=50 内径 600mm H= 50mm	2	個				T9405 0
組立式マンホール調整リング 内径600 H=150 内径 600mm H=150mm	1	個				T9407 0
組立式マンホール調整金具 25mmまで 調整高 25mmまで	3	組				T9410 0
マンホール蓋 車道用T-25(除雪対応) φ 600 車道用 (除雪対応型) T-25	3	組				T14200 0
1号マンホール削孔費 VU φ 100 VU φ 100	2	箇所				TG2000 0
1号マンホール削孔費 PRP φ 150 PRP φ 150	2	箇所				TG3000 0

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管						Y4A01050205
			式			
内副管工 硬質塩化ビニル 内径100～300mm	1		箇所			S6863 0 A=2, B=111 施工 第0-0022号表
内副管用継手 φ150-100 φ150-100 ボルト固定型 固定バンド含む	1		個			T99443 0
副管用曲管 φ100 90° φ100mm 90°	1		個			T99420 0
小型マンホール工						Y3A010503
小型マンホール（塩化ビニル製）						Y4A01050301
			式			
小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点および中間形式 2m以下 本管径150mmおよび200mm	1		箇所			S6986 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=2 施工 第0-0024号表
小口径マンホール蓋 T-25(除雪対応) φ300用 保護蓋（除雪対応型）T-25 台座含む	1		組			T14260 0
取付管およびます工						Y2A0107

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工						Y3A010701
管路掘削						Y4A01070101
機械掘削（バックホウ） バックホウ クレーン1次排対			式			S6801 0 A=4, B=1
	13	m3				施工 第0-0002号表
管路埋戻						Y4A01010102
			式			
機械投入埋戻工（流用土路体） 流用土						S6807 0 A=4, B=4
	5	m3				施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工（砕石路床） 再生砕石 R C - 40						S6807 0 A=4, B=2, C=1. 2
	3	m3				施工 第0-0005号表
発生土処理						Y4A01010103
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7
	8	m3				施工 第0-0006号表
処分費等						#0044 A=1, B=1, C=4

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共用残土仮置場（搬入）安楽寺						TST01 0
	8		m3			
ます設置工						Y3A010702
ます（塩化ビニル製）						Y4A01070201
			式			
ます設置工（塩化ビニル製） 市場単価方式 ます径200mm	4		箇所			S6983 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0025号表
取付管布設工						Y3A010703
取付管（硬質塩化ビニル管）						Y4A01070301
			式			
取付管布設および支管取付工 市場単価方式 管径100mm	4		箇所			S6984 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=3, F=1, G=2 施工 第0-0026号表
リブ管用ゴム可とう支管継手 φ150-100 φ150-100	1		個			T94180 0
ゴム輪受口異径継手PRP φ150-VU φ100 PRP150-VU100	1		個			T94283 0

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用可とう継手 VU φ 100 VU φ 100 拡張バンドタイプ	2		個			T94141 0
砂基礎			式			Y4A01010301
砂基礎工 市場単価方式 機械施工	2		m3			S6993 0 A=2, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0027号表
砂 (細目・荒目)	3		m3			T4041 0
付帯工						Y2A0109
舗装撤去工						Y3A010901
舗装版切断			式			Y4A01090101
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版	145		m			SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0028号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版	39		m			SP4028 0 A=2, C=1, E=1 施工 第0-0029号表

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y4A01090102
			式			
舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装 アスファルト舗装版 障害等 無し	201	m2				SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0030号表
舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装 コンクリート舗装版 障害等 無し	33	m2				SP4027 0 A=2, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0031号表
殻運搬処理						Y4A01090104
			式			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	13	m3				SP2081 0 A=2, B=4, C=1, J=3 施工 第0-0032号表
As舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0.05, C=145, E=30, F=1, G=1 施工 第0-0033号表
Co舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0.1, C=33, E=30, F=1, G=1 施工 第0-0034号表
処分費等						#0044 A=1, B=1, C=4
アスファルト廃材処理費	10	m3				TAK39 0

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費						TCM39 0
	3	m3				
As舗装切断排水						TAC09 0
	0.2	t				
Co舗装切断排水						TCC09 0
	0.1	t				
舗装復旧工(旧L交通)						Y3A010903
不陸整正						Y4A01090301
			式			
不陸整正 補足材料 無し						SP4001 0 A=1
	136	m2				施工 第0-0035号表
下層路盤						Y4A01090302
			式			
路盤工(人力施工) 路盤厚20cm 車道						S4015 0 A=2, B=20, C=5
	65	m2				施工 第0-0036号表
上層路盤						Y4A01090303
			式			

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層	路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道									S4015 0 A=2, B=15, C=4	
		65		m2						施工 第0-0037号表	
					式					Y4A01090305	
舗装復旧工(宅道C0)	表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm									SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1	
		201		m2						施工 第0-0038号表	
										Y3A010903	
不陸整正										Y4A01090301	
					式						
上層路盤	不陸整正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
		18		m2						施工 第0-0035号表	
					式					Y4A01090303	
表層	路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 車道									S4015 0 A=2, B=10, C=5	
		15		m2						施工 第0-0039号表	
					式					Y4A01090305	

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート									SP2082	0
	無筋・鉄筋構造物									A=1, B=3, C=11, E=2, L=1	
	バックホリ(クレーン機能付)打設	3		m3						施工	第0-0040号表
	型枠									SP2084	0
	一般型枠									A=1, B=1	
	鉄筋・無筋構造物	2		m2						施工	第0-0041号表
	溶接金網設置工									S8515	0
		33		m2						施工	第0-0042号表
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計											

小 矢 部

本工事費内訳表

頁0-0016

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理費等											
					式						
工事価格											
消費税等相当額											
					式						
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
					式						
請負対象工事費計											

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] バックホウ床掘			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		
機械構成比： 31.93%			標準単価： 288.25		
労務構成比： 55.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.99%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		31.93%		バックホウ	MH108
特殊運転手		55.08%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		12.99%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式 無し				B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害 無し	

施 工 内 訳 表

[名 称] 機械掘削 (バックホウ)						1	m3	当り
[規格1] バックホウ						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
普通作業員			人			R2006 補助的作業(床均し等)		
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)			時間			S1320		
諸雑費	1		式			#90		
1m3当り			m3			+00		
※※単位当り※※	1		m3					
A=4 バックホウ				B=1 岩石補正なし				

施 工 内 訳 表

[名 称] 機械投入埋戻工（流用土路体） [規格1] 流用土						100	m3	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助			
バックホウ運転（クレーン機能付） 1次基準排対 （機-1）		時間			S1320			
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015	施工 第0-0004号表		
諸雑費	1	式			#90			
合計	100	m3						
単位当り	1	m3						
A=4 バックホウ			B=4 発生土					

SP2015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0020

[名 称] タンパ締固め			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 1.39%			労務構成比： 97.22%			材料構成比： 1.39%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,398		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
タンパ賃料		1.39%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg			T7285	
特殊作業員		51.95%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		45.27%		普通作業員 東京単価			R2006	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.39%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	

小 矢 部

S6807

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0021

[名 称] 機械投入埋戻工 (碎石路床)						100	m3	当り
[規格1] 再生碎石 RC-40			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
普通作業員			人				R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助	
再生碎石 RC-40	120.00		m3				T4090 埋戻し用	
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)			時間				S1320	
タンパ締固め	100.00		m3				SP2015	施工 第0-0004号表
諸雑費	1		式				#90	
合計	100		m3					
単位当り	1		m3					
A=4 バックホウ C=1.2 土量変化率				B=2	再生碎石 RC-40			

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 47.71%		労務構成比： 37.09%	材料構成比： 15.20%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 1,274.6
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
ダンプトラック		47.71%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.09%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) I=7 6.0km以下				B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間 無し	

施工内訳表

頁0-0023

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 砕石基礎工						1	m3	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 機械施工					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
砕石基礎設置 機械施工	1.00		m3					TH878
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=2 機械施工 C=1 時間的制約無				B=1 10m3以上 D=1 標準（昼間）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 軽量鋼矢板建込工						100	m	当り
[規格1] H=2.0m						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
特殊作業員			人					R2005
普通作業員			人					R2006
バックホウ運転（クレーン機能付） 1次基準排対 （機－1）			時間					S1320
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m					
単位当り	1		m					
A=2 2.0m以下				B=4	バックホウ			

施 工 内 訳 表

[名 称] 軽量鋼矢板引抜き工						100	m	当り
[規格 1] H=2.0m						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
特殊作業員			人					R2005
普通作業員			人					R2006
バックホウ運転（クレーン機能付） 1次基準排対 （機－1）			時間					S1320
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m					
単位当り	1		m					
A=2 2.0m以下				B=2	バックホウ			

施 工 内 訳 表

[名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）設置			[規格 1] 切梁材 水圧式パイプサポート			[規格 2] 1段 2.0m以下			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
土木一般世話役 一般施工			人					R2008			
特殊作業員			人					R2005			
普通作業員			人					R2006			
合計	100		m								
単位当り	1		m								
A=1 設置 C=1 1段 2.0m以下				B=1	切梁材	水圧式パイプサポート					

施 工 内 訳 表

[名 称] 土留支保工（軽量金属支保工）撤去			[規格 1] 切梁材 水圧式パイプサポート			[規格 2] 1段 2.0m以下			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
土木一般世話役 一般施工			人					R2008			
特殊作業員			人					R2005			
普通作業員			人					R2006			
合計	100		m								
単位当り	1		m								
A=2 撤去 C=1 1段 2.0m以下				B=1	切梁材	水圧式パイプサポート					

施 工 内 訳 表

[名 称] ポンプ運転工 50mm×1～2 [規格1] 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水 [規格2] 発動発電機 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
普通作業員		人			R2006
工事用水中ポンプ損料 口径50mm 機械損料表P6-5 (13' 欄)		日			TP0001
発動発電機損料 ガソリンエンジン駆動3kVA 機械損料表 P6-10 (13' 欄)		日			TP0002
諸雑費		%			#09 発動発動発電機燃及び吐出配管・水槽損料等
単位当り	1	日			

施 工 内 訳 表

[名 称] ポンプ据付撤去工						1	現場	当り
[規格1] 1～2台						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		現場					

施 工 内 訳 表

[名 称] 組立マンホール設置工					
[規格 1] 1号(内径900mm)					
[規格 2] マンホール深さ3m以下					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ 3m以下	1.00	箇所			TH274
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=2 1号(内径900mm) C=2 4箇所未満 E=1 標準 (昼間)			B=4 3m以下 D=1 時間的制約無		

S6871

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0032

[名 称] マンホール設置工 (底部工)						1	箇所	当り
[規格1] 組立式			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
再生碎石 RC-40	1.68	m3			T4090			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17	m3			SP2082	施工	第0-0017号表	
モルタル上塗工	0.71	m2			S6841	施工	第0-0018号表	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所						
A=1.4 C=0.173 E=0.713 G=2	碎石基礎数量 (m3／箇所) インバートコンクリート数量 (m3／箇所) モルタル上塗数量 (m2／箇所) 普通		B=2 D=1 F=0.02 H=1	再生碎石 一般養生 モルタル量 (m3／m2) 生コン小型車割増なし				

小 矢 部

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0033

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 22,622		
労務構成比： 31.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 68.13%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.45%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18－ 8－40 W/C≤65%	68.13%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=23 18－ 8－40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] モルタル上塗り [規格1]						1	m2	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
モルタル練 混合比 1 : 2	0.02	m3				SP2083	施工 第0-0019号表	
左官			人			R2038		
普通作業員			人			R2006		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	m2						
A=0.02 モルタル量 (m3／m2) C=1 普通				B=2	1 : 2			

施 工 内 訳 表

[名 称] モルタル練			1 m3 当り		
[規格1] 混合比 1 : 2			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 44,520		
労務構成比： 61.62%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 38.38%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	61.62%		普通作業員 東京単価		R2006
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	28.46%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入		T3265
砂 (細目・荒目)	9.92%		砂 東京単価 細目(洗い)		T4041
積算単価			積算単価		EP001
A=1 普通			B=2 1 : 2		

施 工 内 訳 表

[名 称] マンホール設置工 (底部工)						1	箇所	当り
[規格1] 組立式、インバートのみ			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17		m3				SP2082	施工 第0-0017号表
モルタル上塗り	0.71		m2				S6841	施工 第0-0018号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					
A=0 砕石基礎数量 (m3／箇所) D=1 一般養生 F=0.02 モルタル量 (m3／m2) H=1 生コン小型車割増なし				C=0.173 E=0.713 G=2	インバートコンクリート数量 (m3／箇所) モルタル上塗り数量 (m2／箇所) 普通			

施 工 内 訳 表

[名 称] マンホール設置工 (底部工)						1	箇所	当り
[規格1] 組立式、インバートなし			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
再生碎石 RC-40	1.68		m3				T4090	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					
A=1.4 C=0	碎石基礎数量 (m3／箇所) インバートコンクリート数量 (m3／箇所)			B=2 E=0	再生碎石 モルタル上塗数量 (m2／箇所)			

S6863

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0038

[名 称] 内副管工						10	箇所	当り
[規格 1] 硬質塩化ビニル						[規格 2] 内径100～300mm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
内副管取付工	10.00		箇所					S6866 施工 第0-0023号表
合計	10		箇所					
単位当り	1		箇所					
A=2 内副管				B=111	段差 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 内副管取付工						1	箇所	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役 一般施工			人				R2008	
特殊作業員			人				R2005	
普通作業員			人				R2006	
硬質塩化ビニル管		1.00	式				TD420	
諸雑費		1	式				#90	
＊ ＊単位当り＊ ＊		1	箇所					
A=2 内副管				B=111	段差 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 小型マンホール工 (塩化ビニル製)					
[規格 1] 起点および中間形式					
[規格 2] 2m以下 本管径150mmおよび200mm					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工 深さ2m以下 本管径150および200	1.00	箇所			TH291
小型マンホール設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1.00	箇所			TH299
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 本管径150mmおよび200mm E=1 時間的制約無			B=1 2m以下 D=2 5箇所未満 F=1 標準 (昼間)		
G=1 鋳鉄製防護蓋を設置する			H=2 起点落差形式 (KDR) を設置しない		

施 工 内 訳 表

[名 称] ます設置工（塩化ビニル製）			1箇所 当り		
[規格 1] 市場単価方式			[規格 2] ます径200mm		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます（径200）	1.00	箇所			TH242
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			
A=2 ます径200mm C=1 時間的制約無 E=2 鋳鉄製防護蓋を設置しない			B=2 5箇所未満 D=1 標準（昼間）		

施 工 内 訳 表

[名 称] 取付管布設および支管取付工					
[規格 1] 市場単価方式					
[規格 2] 管径100mm					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工および支官取付工 管径100	1.00	箇所			TH245
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=1 管径100mm C=1 時間的制約無 E=3 上記以外の場合 G=2 可とう性支管を設置しない			B=2 5箇所未満 D=1 標準（昼間） F=1 コンクリート製・陶製以外		

施 工 内 訳 表

[名 称] 砂基礎工						1	m3	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 機械施工					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
砂基礎設置 機械施工	1.00		m3					TH876
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=2 機械施工 C=1 時間的制約無				B=2 10m3未満 D=1 標準（昼間）				

SP4028

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0044

[名 称] 舗装版切断 アスファルト舗装版			[規格 2]		
[規格 1] アスファルト舗装版			1 m 当り		
機械構成比： 6.29%			標準単価： 558.1		
労務構成比： 54.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 39.47%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
コンクリートカッタ		4.25%		コンクリートカッタ	M2002
その他 (機械)				その他 (機械)	EK009
特殊作業員		18.90%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		9.56%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		8.20%		普通作業員 東京単価	R2006
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.63%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ	T3663
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用				B=1 15cm以下	

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断 コンクリート舗装版			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] コンクリート舗装版			市場単価構成比：			標準単価：		
機械構成比： 5.06%			労務構成比： 43.68%			材料構成比： 51.26%		
標準単価：			0.00%			1,062.1		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ			3.42%		コンクリートカッタ			M2002
その他(機械)					その他(機械)			EK009
特殊作業員			15.19%		特殊作業員 東京単価			R2005
土木一般世話役 一般施工			7.71%		土木一般世話役 東京単価			R2008
普通作業員			6.61%		普通作業員 東京単価			R2006
その他(労務)					その他(労務)			ER009
ダイヤモンドブレード 径56cm			48.97%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663
ガソリン JIS2号レギュラ			1.55%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004
その他(材料)					その他(材料)			EZ009
積算単価					積算単価			EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 全ての費用					C=1 15cm以下			

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0046

[名 称] 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 9.77%			標準単価： 166.23		
労務構成比： 81.96%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.27%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ賃料		9.77%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	T7275
土木一般世話役 一般施工		29.03%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		28.06%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.87%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		8.27%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り			B=1 D=4 障害等 無し 15cm以下	

小 矢 部

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0047

[名 称] 舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装			1 m2 当り		
[規格1] コンクリート舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 9.77%			標準単価： 166.23		
労務構成比： 81.96%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.27%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ賃料		9.77%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.45m3 (平積0.35m3)	T7275
土木一般世話役 一般施工		29.03%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		28.06%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.87%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		8.27%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 F=1	コンクリート舗装版 騒音振動対策 不要 積込作業 有り			B=1 D=4 障害等 無し 15cm以下	

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
機械構成比： 47.71%			標準単価： 2,140.2		
労務構成比： 37.09%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.20%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		47.71%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		37.09%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		15.20%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1	舗装版破碎 DID区間 無し			B=4 J=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 3.5km以下

施 工 内 訳 表

[名 称] As舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格1] 2tダンプトラック運搬						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
単位当り	1		式					
A=1 当初 C=145 舗装版切断延長 1 (m) F=1 DID区間なし				B=0.05 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=30 片道運搬距離 L (km) G=1 良好				

施 工 内 訳 表

[名 称] Co舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格 1] 2tダンプトラック運搬						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
単位当り	1		式					
A=1 当初 C=33 舗装版切断延長 1 (m) F=1 DID区間なし				B=0.1 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=30 片道運搬距離 L (km) G=1 良好				

SP4001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0051

[名 称] 不陸整正			1 m2 当り		
[規格1] 補足材料 無し			[規格2]		
機械構成比： 25.93%			標準単価： 111.35		
労務構成比： 67.07%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.00%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	12.79%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	9.91%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	3.23%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
特殊運転手	42.37%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	13.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.47%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.20%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	7.00%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 補足材料 無し					

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格 1] 路盤厚20cm						[規格 2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
再生碎石 RC-40	25.40		m3					T4090
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=20	仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格 1] 路盤厚15cm						[規格 2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
粒調碎石 M40	19.05		m3					T4051
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=15	仕上り厚 (cm)			

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0054

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.81%			1,634.8		
労務構成比 : 13.91%			m2 当り		
材料構成比 : 84.28%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.21%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.25%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.22%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	4.96%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	3.36%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	1.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.98%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 A S 混合物 (20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.05%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

小 矢 部

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0055

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]		
機械構成比： 1.81% 労務構成比： 13.91% 材料構成比： 84.28%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,634.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.24%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1 E=5	1.4m以上3.0m以下 密粒度アスファルト混合物 密粒度 AC 20FA			B=50 D=2 G=1	1層当り平均仕上り厚 (mm) プライムコート PK-3 全ての費用

小 矢 部

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0056

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
再生碎石 RC-40	12.70		m3					T4090
タンパ運転 (機-23)			日					S1235
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生碎石 RC-40				B=10	仕上り厚 (cm)			

小 矢 部

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

頁0-0057

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設		
機械構成比: 4.61%			標準単価: 27,792		
労務構成比: 37.84%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 57.55%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.35%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	10.70%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	6.93%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	6.63%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉21ー 8ー40 W/C≦55%	55.50%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC020
軽油 (パトロール)	1.94%		軽油 東京単価 1. 2号 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

小 矢 部

施 工 内 訳 表

[名 称] 型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
[規格 1] 一般型枠			1 m2 当り		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,496.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		47.51%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		24.83%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		8.97%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工						100	m2	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100.00		m2				T3465	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

機 労 材 集 計 表

頁0-0061

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	MH140	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
6	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
7	R2006	12			普通作業員	普通作業員
8	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
9	R2015	19			一般運転手	一般運転手
10	R2038	31			左官	左官工
11	T3002	66			軽油	軽油
12	T3004	65			ガソリン	ガソリン
13	T3465	182		33	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
14	T4041	50		3	砂	砂
15	T4051	53		12. 3825	粒調碎石	粒度調整碎石
16	T4090	52		110. 455	再生碎石	クラッシュラン
17	T9351	186		3	1号 マンホール底版	マンホール
18	T9354	186		1	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
19	T9355	186		1	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
20	T9356	186		1	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
21	T9396	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
22	T9399	186		2	1号 マンホール斜壁	マンホール
23	T9405	186		2	組立式マンホール調整リング	マンホール
24	T9407	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
25	T9410	186		3	組立式マンホール調整金具	マンホール
26	TAC09	189		0. 2	As舗装切断排水	投棄料
27	TAK39	189		10	アスファルト廃材処理費	投棄料
28	TCC09	189		0. 1	Co舗装切断排水	投棄料
29	TCM39	189		3	コンクリート廃材処理費	投棄料
30	TD420	167		1	硬質塩化ビニル管	塩ビ管、ポリ管
31	TH242	200		4	ます設置工（塩化ビニル製）	
32	TH245	200		4	取付管布設工および支官取付工	
33	TH274	999		3	組立マンホール設置工 1号	その他
34	TH291	999		1	小型マンホール工 深さ2m以下	その他
35	TH299	999		1	小型マンホール設置工 加算額	その他
36	TH870	200		84	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	

小 矢 部

機 労 材 集 計 表

頁0-0062

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TH876	200		2	砂基礎設置	
38	TH878	200		22	碎石基礎設置	
39	TST01	189		102	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
40	WXXXX	966				

小 矢 部

参考様式

工 事 数 量 総 括 表

工種(レベル2)						
種別 (レベル3)						
細別 (レベル4)						
施工名称	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
管きょ工 (開削, 管径150mm)		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
バックホウ床掘	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		76		数量計算書
機械掘削工	BH0.45m ³	m3		28		//
管路埋戻		式		1		
機械投入埋戻工 (流用土路体)	流用土	m3		9		数量計算書
機械投入埋戻工 (碎石路床)	再生碎石RC-40	m3		47		//
発生土処理		式		1		
土砂等運搬	標準, 土砂	m3		94		数量計算書
公共残土仮置場 (搬入)	小矢部市 安楽寺	m3		94		//
管布設工		式		1		
リフ付硬質塩化ビニル管		式		1		
リフ付硬質塩化ビニル管設置工	φ150	m		84		数量計算書
継手類		式		1		
リフゴム可とうマンホール継手	PRP φ150 拡張バンドタイプ	個		6		数量計算書
管基礎工		式		1		
碎石基礎		式		1		
碎石基礎工	機械施工 再生碎石RC-40	m3		22		数量計算書
再生碎石	RC-40	m3		27		22.4*1.2=26.88
管路土留工		式		1		
軽量鋼矢板土留 (H=2.0m)		式		1		
軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m		52		数量計算書
軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m		52		//
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置	切梁材 水圧式パイプジャッキ 1段2.0m以下	m		52		//
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去	切梁材 水圧式パイプジャッキ 1段2.0m以下	m		52		//
軽量鋼矢板等賃料	矢板, 腹起し, 切梁, 水圧ジャッキ	式		1		
開削水替工		式		1		
開削水替		式		1		
ポンプ運転工 (50mm×1)	口径50mm×1, 作業時排水	日		2		
据付・撤去工	1~2台	現場		1		
マンホール工		式		1		
組立マンホール工		式		1		
組立1号マンホール		式		1		
組立マンホール設置工	1号, マンホール深さ3m以下	箇所		3		数量計算書
マンホール設置工 (底部工)	組立式	箇所		1		//
マンホール設置工 (底部工)	組立式, インバートのみ	箇所		2		//

	マンホール設置工（底部工）	組立式、インバートなし	箇所		2		〃
	1号マンホール現場削孔費	PRP φ 150, 削孔径 φ 262	箇所		2		〃
	1号マンホール底版	H=130mm, 外径1300mm	個		3		〃
	1号マンホールく体ブロック	H=600mm, φ 900mm	個		1		〃
	1号マンホールく体ブロック	H=900mm, φ 900mm	個		1		〃
	1号マンホールく体ブロック	H=1200mm, φ 900mm	個		1		〃
	1号マンホール斜壁	H=300mm, φ 600～900mm	個		1		〃
	1号マンホール斜壁	H=450mm, φ 600～900mm	個		2		〃
	組立式マンホール調整リング	H=50mm, φ 600mm	個		2		〃
	組立式マンホール調整リング	H=150mm, φ 600mm	個		1		〃
	組立式マンホール調整金具	調整高25mmまで	組		3		〃
	マンホール蓋 車道用T-25（除雪対応型）	φ 600, 車道用T-25（除雪対応型）, 受枠込	組		3		〃
	1号マンホール削孔費 VU φ 100	φ 210 工場削孔	箇所		2		〃
	1号マンホール削孔費 PRP φ 150	φ 262 工場削孔	箇所		2		〃
	内副管		式		1		
	内副管工	硬質塩化ビニル, φ 100～300mm	箇所		1		数量計算書
	内副管用継手	φ 150 - 100	個		1		〃
	副管用曲管	φ 100 90°	個		1		〃
	小型マンホール工		式		1		
	小型マンホール工（塩化ビニル製）		式		1		
	小型マンホール工（塩化ビニル製）	2m以下, 本管径150mmおよび200mm	箇所		1		数量計算書
	小口径マンホール蓋 T-25（除雪対応型）	φ 300用, 車道用T-25（除雪対応型）, 台座含む	組		1		〃
	取付管およびます工		式		1		
	管路土工		式		1		
	管路掘削		式		1		
	機械掘削工	BH0.45m ³	m3		13		数量計算書
	管路埋戻		式		1		
	機械投入埋戻工（流用土路体）	流用土	m3		5		数量計算書
	機械投入埋戻工（砕石路床）	再生砕石RC-40	m3		3		〃
	発生土処理		式		1		
	土砂等運搬	標準, 土砂	m3		8		数量計算書
	公共残土仮置場（搬入）	小矢部市 安楽寺	m3		8		〃
	ます設置工		式		1		
	ます（塩化ビニル製）		式		1		
	ます設置工（塩化ビニル製）	ます径200mm	箇所		4		数量計算書
	取付管布設工		式		1		
	取付管（硬質塩化ビニル管）		式		1		
	取付管布設及び支管取付工	上記以外	箇所		4		数量計算書
	リブ管用ゴム可とう支管継手	φ 150-100	個		1		〃
	ゴム輪受口異形継手	PRP φ 150-VU φ 100	個		1		〃
	マンホール用可とう継手	VU φ 100	個		2		〃
	砂基礎		式		1		
	砂基礎工	機械施工 砂	m3		2		数量計算書

	砂	細目・荒目	m3		3	0	2.4*1.2=2.88
付帯工			式		1		
	舗装撤去工		式		1		
	舗装版切断		式		1		
	舗装版切断	アスファルト舗装	m		145		数量計算書
	舗装版切断	コンクリート舗装	m		39		//
	舗装版破碎		式		1		
	舗装版直接掘削・積込工	アスファルト舗装	m2		201		数量計算書
	舗装版直接掘削・積込工	コンクリート舗装	m2		33		//
	殻運搬処理		式		1		
	殻運搬	舗装版破碎，機械積込	m3		13		10.0+3.3=13.3
	As舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1		
	Co舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1		
	アスファルト廃材処理費	掘削，石黒工建(株)	m3		10		数量計算書
	コンクリート廃材処理費	無筋，石黒工建(株)	m3		3		//
	As舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t		0.2		0.023*0.05*145.3*1.3=0.217
	Co舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t		0.1		0.023*0.1*38.8*1.3=0.116
	舗装復旧工（旧L交通） 100>T		式		1		
	不陸整正		式		1		
	不陸整正	補足材料無し	m2		136		200.9-64.6=136.3
	下層路盤		式		1		
	路盤工（人力施工）	RC-40，t=20cm，施工幅1.6m未満	m2		65		数量計算書
	上層路盤		式		1		
	路盤工（人力施工）	M-40，t=15cm，施工幅1.6m未満	m2		65		数量計算書
	表層		式		1		
	表層（車道・路肩部）	1層当り平均仕上り厚50mm	m2		201		数量計算書
	舗装復旧工（宅道Co）		式		1		
	不陸整正		式		1		
	不陸整正	補足材料無し	式		18		32.9-15.4=17.5
	上層路盤		式		1		
	路盤工（人力施工）	RC-40，t=10cm，施工幅1.6m未満	m2		15		数量計算書
	表層		式		1		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物，パッドお打設	m3		3		32.9*0.1=3.29
	型枠	一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m2		2		0.1*17.6=1.76
	溶接金網設置工		m2		33		数量計算書
直接工事費			式				
	共通仮設費（率分）		式				
純工事費			式				
	現場管理費		式				
工事原価			式				
	一般管理費等		式				
工事価格			式				
消費税相当額			式				

[illegible]

本管土工管材土留数量計算書

補助路線

[illegible]

補助路線

[illegible]

リブ付塩ビ製小口径マンホール(φ300)数量計算書

補助路線

[illegible]

公 共 枿 及 び 取 付 管 数 量 計 算 表

補助路線

路線 番号	マンホール 番 号	本 管		取 付 管		公 共 掘		築 造 延 長 m	掘 削 延 長 m	平均 掘削 深 m	舗 装		掘 削		埋 戻				残 土 m3	汚 水 掘				取 付 管				備 考							
		管 径	掘 削 深	管 径	深 さ	深 さ	箇 所 数				掘 削 深	種 別	表層 全層 m	深さ (m) 1ヶ所 当たり 土量 (m3)	土 量 m3	砂 基 礎		在 来 土		路 床		管 布 設 工 H<2.0 m	底 部 2.0≦H m	標 準 (ST) 個	底 抜 き (DR) 個	立 管			桧 蓋 塩 ビ 製 個	保 護 鉄 蓋 個	片 受 直 管 本	角 度	個 数	ツブ用可とう支管 個	
																川 砂 m3	山 砂 m3	深さ (m) 1ヶ所 当たり 土量 m3		土 量 m3	深さ (m) 1ヶ所 当たり 土量 m3					土 量 m3									
56-1	M56-1-2	PRP 150								L 交通	0.05																					補助			
	M56-1-1+20.0										0.40																					補助			
56-1	M56-1-1+20.0	PRP 150									0.05																					補助			
	M56-1-1										0.40																					補助			
52	M56-1-1	PRP 150									0.05																					補助			
	M52-1+10.0										0.40																					補助			
52	M52-1+10.0	PRP 150		VU 100							0.05																					補助			
	M52-1		1.50		1.35	1.30	1	1.45	3.00	2.60	1.48		0.40	1.43 2.577	2.58	0.45		---	---	0.766 1.373	1.37	2.58	3.00		1		1.10	1		1.0	30	1	1	補助	
51-2	M52-1	PRP 150		VU 100							0.05																					単独			
	M51-2-1		1.43		1.25	1.20	1	1.35	4.17	3.76	1.39		0.40	1.34 3.446	3.45	0.65		---	---	0.676 1.729	1.73	3.45	4.17		1		1.00	1		2.0			単独		
68-2	M68-3-1	PRP 150									0.05																					補助			
	M68-3-1+1.90										0.40																					補助			
68-2	M68-3-1+1.90	PRP 150	1.41	VU 100	1.24	1.19	1	1.34	3.35	3.35	1.38		0.10	1.28 2.907	2.91	0.58		0.866 2.029	2.03	---	---	0.66	3.35		1		0.99	1		1.0			補助		
	M68-2-1		1.43		1.25	1.10	1	1.35	4.21	4.21	1.39	宅道Co	0.20	1.29 3.688	3.69	0.73		0.876 2.583	2.58	---	---	0.83	4.21		1		0.90	1		2.0			補助		
計							4		14.73					掘削土量	川 砂	山 砂		在来土		路 床	残 土					φ 100				30	1				
														12.6	2.4			4.6		3.1	7.5	14.73			4	φ 200	3.99			75					
																										φ 300				90		1			

上段：道路右側
下段：道路左側

L交通

[illegible]

下段：道路左側

補助路線

宅道Co

[illegible]

上段：道路右側

下段：道路左側

上段：道路右側

下段：道路左側

位置図 1

下第17号

北陸森林工業株式会社工場

施工箇所

位置図 2

小矢部市



下第17号

小矢部市
岡

施工箇所


岡

平面図 縮尺1:500



施工延長L = L1 + L2 + L3
= 61.5 + 5.5 + 19.5
= 86.5m

縦断面図 縮尺1:100
縮尺1:500



管番号・管径	51-1 φ150 3.0 43.40 52 φ150 3.0 21.00 56-1 φ150 3.0 53.10 56-3 φ150 3.0 24.00 56-5 φ150 3.0 57.60 58 φ150 3.0 45.40							
掘削深	1.393	1.573 1.603	1.536 1.566	1.637 1.637	1.655 1.685	1.737 1.767	2.000 2.030	2.246
掘削敷高	19.397	19.267 18.237	19.174 19.144	19.023 19.023	18.985 18.955	18.883 18.853	18.680 18.650	18.514
土盛り	1.137	1.317 1.347	1.280 1.310	1.381 1.381	1.399 1.429	1.481 1.511	1.744 1.774	1.990
地盤高	20.79	20.84	20.71	20.66	20.64	20.62	20.68	20.76
管底高	19.500	19.370 19.340	19.277 19.247	19.126 19.126	19.088 19.058	18.986 18.956	18.783 18.753	18.617
追加距離	0.00	43.40	64.40	104.90	117.50	141.50	199.10	244.50
単距離	0.00	43.40	21.00	40.50	12.60	24.00	57.60	45.40

凡 例	
記 号	名 称
—●—	既設管路
—○—	計画管路
—○—	将来計画
●	1号マンホール
○	小口径マンホール
◎	2号マンホール
⊙	マンホールポンプ
⊗	副管付マンホール
○—	汚水樹及取付管
●—	汚水樹及取付管(無)
120	管 番 号
PRPφ150 I=3.0‰ L=60.00m	管径・勾配・延長
— — —	N T T 管
— — —	情報BOX管
— — —	流域下水道管
— — —	住宅内給水管
— — —	住宅内排水管
— — —	市町村境界
— — —	大字界
— — —	ほ場整備計画



管 記 号 表			
51-1	52	56-1	56-3
56-5	58		

工 事 名	
小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事	
図 面 名	
平面図・縦断面図	
縮 尺	1:500, 1:100
図面番号	1 / 16
作成年月日	
課長	係長
調査	設計
監査	製図
小 矢 部 市 上 下 水 道 課	


築造延長 L2=5. 50m

施工延長L = L1 + L2 + L3
= 61. 5 + 5. 5 + 19. 5
= 86. 5m

平面図 縮尺1：500



縦断面図 縮尺縦1：100 縮尺横1：500





管番号・管径 勾配	51-2 φ150 3.0 5.50		54 φ150 3.0 51.00	55 φ150 3.0 24.10	53 φ150 3.0 11.20
掘削深	1.373 1.309	1.383	1.255 1.397	1.529	1.363 1.367
掘削敷高	19.547 19.531	19.547	19.284 19.253	19.181	19.317 19.283
土盛り	1.117 1.053	1.127	1.000 1.141	1.273	1.107 1.111
地盤高	20.92 20.84	20.93	20.45 20.46	20.71	20.68 20.65
管底高	19.650 19.534	19.650	19.497 19.356	19.284	19.420 19.386
追加距離	0.00 5.50	0.00	51.00	75.10	0.00 11.20
単距離	0.00 5.50	0.00	51.00	75.10	0.00 11.20

凡 例	
記 号	名 称
—●—	既 設 管 路
—●—	計 画 管 路
—○—	特 来 計 画
●	1 号 マンホール
○	小口径マンホール
◎	2 号 マンホール
⊙	マンホールポンプ
—●—	副管付マンホール
○—	汚水樹 及 取付管
●—	汚水樹及取付管(無)
120	管 番 号
PRPφ150 I = 3.0 ‰ L = 60.00 m	管径・勾配・延長
— — — —	N T T 管
— — — —	情報 B O X 管
— — — —	流域下水道管
— — — —	住宅内給水管
— — — —	住宅内排水管
— — — —	市 町 村 境 界
— — — —	大 字 界
— — — —	ほ場整備計画

管 記 号 表			
51-2	54	55	53


工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事	
図 面 名		平面図・縦断面図	
縮 尺	1:500, 1:100	図面番号	2 / 16
作成年月日			
課長	係長	照査	設計 製図
小 矢 部 市 上 下 水 道 課			

平面図 縮尺S=1:500



築造延長 L3=19.50m

縦断面図 縦縮尺S=1:100
横縮尺S=1:500



管番号・管径 勾配	67 $\phi 150$ 3.0 56.70		68-1 $\phi 150$ 3.0 23.50		68-3 $\phi 150$ 3.0 83.60		68-2 $\phi 150$ 3.0 19.50	
掘削深	1.573	1.559	1.915	1.933	2.545	2.656	1.173	1.461
掘削敷高	18.497	18.461	18.565	18.307	17.655	17.354	18.777	18.719
土盛り	1.317	1.303	1.659	1.677	2.289	2.400	0.917	1.205
地盤高	20.07	20.02	20.28	20.24	20.18	20.01	19.95	20.18
管底高	18.600	18.564	18.468	18.410	17.738	17.457	18.880	18.822
追加距離	0.00	12.00	37.30	56.70	80.20	163.80	0.00	19.50
単距離	0.00							

施工延長L = L1 + L2 + L3
= 61.5 + 5.5 + 19.5
= 86.5m


凡 例	
記 号	名 称
—●—	既設管路
—○—	計画管路
—○—	将来計画
●	1号マンホール
○	小口径マンホール
◎	2号マンホール
②	マンホールポンプ
—●—	副管付マンホール
○	汚水樹及取付管
●	汚水樹及取付管(無)
120	管 番 号
PRP $\phi 150$ I = 3.0 ‰ L = 60.00 m	管径・勾配・延長
—●—	N T T 管
—●—	情報BOX管
—●—	流域下水道管
—●—	住宅内給水管
—●—	住宅内排水管
—●—	市町村境界
—●—	大 字 界
—●—	ほ場整備計画

管 記 号 表			
67	68-1	68-3	68-2

工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事	
図 面 名		平面図・縦断面図	
縮 尺	1:500, 1:100	図面番号	3 / 16
作成年月日			
課長		係長	
技 査		監 査	
設 計		製 図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課			


M52-1 (51-1号線)

GH=20.83
FH=19.370




M52-1 (51-2号線)

GH=20.84
FH=19.634




M51-1-1

GH=20.79
FH=19.500






M51-2-1

GH=20.92
FH=19.650









管 番 号 表					
51-1	51-2				

工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事			
図 面 名		横 断 面 図			
縮 尺		S=1:50	図面番号		4 / 16
作成年月日					
課長		係長		照査	設計
				製図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課					



管 番 号 表					
52					

工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事			
図 面 名		横 断 面 図			
縮 尺		S=1:50	図面番号		5 / 16
作成年月日					
課長		係長		照査	
				設計	
				製図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課					




管 番 号 表					
56-1	56-3				

工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事			
図 面 名		横 断 面 図			
縮 尺		S=1:50	図面番号		6 / 16
作成年月日					
課長		係長		照査	
				設計	
				製図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課					

M68-3-1


GH=20.18
FH=18.822



DL=18.00

M68-2-1+8.00


GH=20.29
FH=18.856



DL=18.00

M68-2-1

GH=19.95
FH=18.880



DL=18.00

管 番 号 表

68-2


工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事			
図 面 名		横 断 面 図			
縮 尺		S=1:50	図面番号		7 / 16
作成年月日					
課 長	係 長	照 査	設 計	製 図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課					

管渠標準配管図


S=1 : 20

(リブ付硬質塩化ビニル管)

平面図




A-A断面図




リブ付硬質塩化ビニル管寸法図

断面図



側面図



寸法表


記号	呼び径	DR	D	d	A
PRP	150	171.0	155.5	150	100
PRP	200	228.8	205.5	200	100
PRP	250	286.2	256.1	250	150
PRP	300	343.6	307.1	300	150

本管土工標準図

S=1 : 20


車道部

掘削形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管


埋戻形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管


非車道部

掘削形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管

埋戻形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管

掘削幅寸法表 (B)


管種	管径	掘削幅B	単位 (mm)	
			備考	
PRP	150	950		
	200	1000		
	250	1050		
	300	1100		

工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事		
図 面 名		管渠標準配管図・本管土工標準図		
縮 尺		S=1:20	図面番号	8 / 16
作成年月日		年 月 日		
課 長	係 長	照 査	設 計	製 図
小 矢 部 市 上 下 水 道 課				


取付管・小口径汚水樹標準断面図

S=1 : 20


平面図



側面図
(標準)




側面図
(底抜き)




取付管布設断面図

S=1 : 20



矢板掘削




工 事 名		小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事			
図 面 名		取付管・小口径汚水樹標準断面図			
縮 尺		S=1:20	図面番号		9 / 16
作成年月日		年 月 日			
課 長	係 長	照 査	設 計	製 図	
小 矢 部 市 上 下 水 道 課					

マンホール蓋構造図（参考図）

S=1：3


1号マンホール

カバー、フレーム断面図



小口径マンホール

カバー、フレーム断面図




シールロック取付座詳細図

コネクタ取付座詳細図

③ コネクタ詳細図

⑥ コネクタガイド詳細図

フレーム、コネクタガイド取付詳細図




シールロック取付座詳細図

コネクタ取付座詳細図



③ コネクタ詳細図

コネクタ受け部詳細図



② フレーム平面図



① カバー平面図



1	カバー (蓋)	FC0700	1	
2	フレーム (枠)	FC0600	1	
3	コネクタ (継手)	FC0600	1	
4	ストッパ	ナロツ	1	8' 81'-Uヤツ
5	シールドパツ	FC0600他	1	8' 81'-Uヤツ
6	コネクタガイド	FC0600	1	取付部品
7	フレームロック	フレーム他	3	

② フレーム平面図

① カバー平面図



1	カバー (蓋)	FC0700	1	
2	フレーム (枠)	FC0600	1	
3	コネクタ (継手)	FC0600	1	
4	ストッパ	ナロツ	1	8' 81'-Uヤツ
5	シールドパツ	FC0600他	1	
6	フレームロック	フレーム他	3	


進入水防止構造（防水型）、不法投棄防止構造
で関係担当以外はたやすく開蓋出来ない構造となっていること。

日本グランドマンホール工業会規格及び
小矢部市グラウンドマンホール性能仕様と同等以上のものとする。


工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事		
図面名	マンホール蓋構造図（参考図）		
縮尺	S=1:3	図面番号	11 / 16
作成年月日	年 月 日		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			

塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No.1) S=1:10


マルチタイプ






荷重用保護鉄蓋 (T-14)




内 蓋




立 管




マルチ支管
300-150



リブ受口支管
150-300



自在継手
150




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事		
図面名	塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図(No.1)		
縮尺	S=1:10	図面番号	12 / 16
作成年月日	年 月 日		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			


塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No.2) S=1:10

リブ付小口径マンホール


起点インパート




曲点インパート
45° 曲り




マルチインパート




中間点インパート




曲点インパート
60° 曲り




曲点インパート
15° 曲り




曲点インパート
75° 曲り



曲点インパート
30° 曲り



曲点インパート
90° 曲り



呼 び 径	H
150-300	600 ※
	800 ※
	1000
	1200 ※
	1400 ※
	1600
	1800 ※
	2000 ※


※は受注生産品です。

工 事 名	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事		
図 面 名	塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No.2)		
縮 尺	S=1:10	図面番号	13 / 16
作成年月日	年 月 日		
課 長	係 長	照 査	設 計
小 矢 部 市 上 下 水 道 課			


外副管

下流管が本工事施工の場合

平面図



断面図




本管径 (mm)	副管径 (mm)
150	100
200	150
250	200
300	200


内副管

上流管が本工事施工の場合

平面図



断面図




軽量鋼矢板建込工標準図

S=1 : 25

平面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)




断面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)


(切梁数2段)

(掘削深 2.5m<H≦3.15m)



(切梁数3段)

(掘削深 3.15m<H≦3.8m)




- ※注
1. 最小掘入長は、20cm以上確保すること。
 2. h1とh2の寸法は、おおむねh1=h2程度に確保すること。

建込簡易土留工標準図

S=1 : 25


平面図

(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)



断面図


(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)



平面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)


注) パネルは、断面係数255cm³/mを使用すること。



断面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)

注) パネルは、断面係数255cm³/mを使用すること。




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 園地区管布設その1工事		
図面名	軽量鋼矢板建込工標準図 建込簡易土留工標準図		
縮尺	S=1:25	図面番号	15 / 16
作成年月日	年 月 日		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			


舗装復旧工断面図

S=1 : 20


A 交通




B 交通




C 交通




L 交通




国道歩道乗入部




農道




農道




宅道




国道歩道部




宅道



歩道部・歩道乗入部



未舗装部



工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事		
図面名	舗装復旧工断面図		
縮尺	S=1:20	図面番号	16 / 16
作成年月日	年 月 日		
課長	係長	照査	設計
小矢部市上下水道課			