

令和3年度

教文第1号

クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事

工事実施設計書

小矢部市


番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事						
・	直接工事費		1.0	式			
・	間接工事費計	①+②+③	1.0	式			(2)
		共通仮設費					①
		現場管理費					②
		一般管理費					③
・	工事価格	(1) + (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) × 10%	1.0	式			(4)
・	請負対象工事費計	(3) + (4)	1.0	式			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事						
1	パネル型照明アナンシェータ	160窓	1.0	台			
2	アナンシェータ用電源ユニット	WeL8A/FreeFit用	1.0	台			
3	コントローラブロック	FreeFitLight (照明256)	1.0	台			
4	コントローラ用UPS		1.0	面			
5	ブランクパネル		4.0	枚			
6	電源用アレスタ		1.0	ケ			
7	信号線用アレスタ		1.0	ケ			
8	既設機器撤去費		1.0	式			
9	新設機器取付費		1.0	式			
10	ソフト作成費		1.0	式			
11	試運転調整費		1.0	式			
12	消耗雑材費		1.0	式			
	合 計						

特記仕様書


- 1 工事番号 教 文 第 1 号
- 2 工 事 名 クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事
- 3 工事期間 令和3年4月22日（木）から令和3年7月30日（金）まで
- 4 施行場所 小矢部市 鷺島 地内 クロスランドおやべ
- 5 担 当 課 小矢部市教育委員会文化スポーツ課（担当 細川）
T e l : 0766 - 67 - 1760(内線 525) F A X : 0766 - 67 - 3154
- 6 工事内容 別紙「設計内訳書」及び「設計図」のとおり
- 7 そ の 他 制御盤機器については、パナソニック製であること。（既存端末器、リモコンスイッチ等を交換しないため）
機器の選定に関しては、同等品以上を可とする。
クロスランドタワーには落雷が多いため、落雷による被害が最小限となるよう、十分な対策を行うこと。
公益財団法人クロスランドおやべ（指定管理者）と協議の上、極力営業に支障が出ないよう工事工程を調整すること。
また、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

以上



小矢部市鷺島付近

【教文第1号】クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事



至 小矢部市街地

国道471号

至 砺波・南砺市



トラン
点灯
赤ランプ
ランプ

松田 俊一

