

設計図書等質疑事項について（回答）

下記工事に係る設計図書等質疑事項について、下記のとおり回答します。

記

1. 工事番号 下第42号

2. 工 事 名 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その3工事

3. 質疑事項及び回答

NO	質 疑 事 項	回 答
1	・ 交通規制について 本工事において、M497-1マンホールからM498-4の管路工を行う際には、砺波小矢部線の片側交互通行が必要と考えてますが、既設道路は幅員が狭く片側交互通行では、大型車両が通行できないと思われます。交通規制の計画図等はあるのでしょうか。	交通規制については、歩車道境界ブロックを撤去し歩道を含めた幅員で片側交互通行を考えております。なお、道路管理者である小矢部土木事務所と協議済です。
2	・ 建込簡易土留工事について 本工事において、M497-1マンホールからM498-4の管路工を行う際には、建込簡易土留工の設置が不可欠ですが、マンホール付近には道路消雪があり、建込簡易土留工の施工が出来ませんが、施工時に消雪の取壊し・復旧は計画されているのでしょうか。	建込簡易土留工の施工の際に支障となる消雪管については、取壊し・復旧を考えております。なお、道路管理者である小矢部土木事務所と協議済です。