

設計図書等質疑事項について（回答）

下記工事に係る設計図書等質疑事項について、下記のとおり回答します。

記

1. 工事番号 社第6号
2. 工 事 名 子育て世代包括支援センター改修工事
3. 質疑事項及び回答

NO	質 疑 事 項	回 答
1	トイレブースについて 大便器部分はオープンタイプとし、大便使用時は出入口ドアを施錠し使用するという理解で、TBスクリーンは見ておりません。今回はベビーシート取付側のTB（既設利用）を一部調整して使用するという解釈で見積もりをしております。	お見込みのとおり、トイレ使用時は出入口ドアを施錠し使用することを想定しています。
2	改修部分について 床の改修部分は、斜線のA、B部を既存撤去し、OAフロア一部分と直張りという解釈で見積もりをしております。又既存事務所のパーテーション及びその内側床仕上も改修平面A-10を確認すると、既存のままという解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	図面のちがいについて 建築図と設備図の平面に違いがあります。今回の見積りは建築の改修後平面を正とし見積もりをしております。	建築図面を正とします。
4	使用材料について 建築の内装、建具、間仕切り材等について、メーカー指定は無く特記仕様記載の同等品という考えで見積りをしております。	その様に願います。
5	入口自動ドアについて（自動ドア三方枠鉄骨下地） 既存の仕上げ開口寸法実測値／W≒3,985×H3,005です。新設建具W寸法3,800を取付ける為の鉄骨下地□100＊100＊2.3を両側仕上壁面に取付け、自動ドアの下地とする考えでよろしいでしょうか。建具両側に袖壁≒100がある状態に仕上がります。	その様に願います。
6	下足箱の撤去について 入口両側の下足入れを撤去した後の壁面の仕上げですが、下足の高さまでをクロス貼り＋ソフト巾木60取付でよろしいでしょうか。	その様に願います。