

No	図面番号	質問内容	No	回答
1	E-07 明細表P-7	E-7でPS05：ホールのみ本工事とありますが、明細表に記載されていません。別途工事で宜しいでしょうか。	1	PS05については本工事対象範囲外のため、別途工事になります。
2	E-08 明細表P-8	屋外スピーカーの取付プランターは、明細表に記載されていませが、建築工事と考えると宜しいでしょうか。	2	都第22号 石動駅前広場整備工事にて設置します。
3	明細表P-4	カナレ電気に、L-7CFBはありますが、EM仕様がありません。一般仕様で宜しいでしょうか。	3	L-7CFBについては一般仕様になります。
4			4	
5			5	