

## 設計図書等質疑事項について（回答）

下記工事に係る設計図書等質疑事項について、下記のとおり回答します。

### 記

1. 工事番号 教文第6号
2. 工事名 小矢部市民交流プラザキャノピー建築工事
3. 質疑事項及び回答

NO	質 疑 事 項		回 答
1	A-02 2 ①	外部足場の養生シートと記入ありますが設計書に記入がありません。必要でしょうか。	設計図A-02 - 2 - ①養生シートについては、適用しないこととし、設置不要とします。
2	S-01 6 (5)	溶接及び接合部の超音波探傷試験は、社内 100%、第三者 30%でよろしいでしょうか。	お見込のとおり。
3		キャノピー及び多目的駐車場の鉄骨の亜鉛メッキ処理は柱のみでよろしいでしょうか。	お見込のとおり。
4		鉄骨の柱巻きコンクリートは、図面では四角ですが設計書は丸となっています。四角でよろしいでしょうか。	お見込のとおり。