

設計図書等質疑事項について（回答）

下記工事に係る設計図書等質疑事項について、下記のとおり回答します。

記

1. 工事番号 総第 36 号
2. 工事名 石動第 1 分団屯所改修工事
3. 質疑事項及び回答

NO	質 疑 事 項	回 答
1	消防自動車車庫改修工事⑥のオーバースライダー新設は、A-12 でH-3,500 W-3,500 となっておりますが、内部の天井高さが 3,650 の為、オーバースライダーの天井ふところが約 600 必要であり、H-3,000 となると思われます。 H-3,000でよろしいでしょうか？	H-3,000になります。
2	設計内訳 7 倉庫改修⑮ 16 1.0式は、どのような内容でしょうか？	建築図面 A-19 の 2 階倉庫の展開図で、ハンガーパイプを吊り下げる棚板の設置であります。
3	その他工事⑯の半鐘移設は、どのような内容になりますか？また、隊員名札掛けは、移設または新設のどちらでしょうか？	半鐘移設については、L型アングル（50*50*4）を300*300のL型に加工して、壁から吊り下げる内容になります。また、隊員名札掛けについては、新設で隊員30名程度の木札を下げる掲示板的なものであります。（1500*250）